



## § 8

### **Yttrande om vattenskyddsföreskrifter för Högsöns vattentäckt**

Ärendenr M-2018-3144

#### **Miljö- och byggnadsnämndens beslut**

Avdelningen miljö och bygg synpunkter och bedömning är nämndens synpunkter och bedömning.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Stadsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, har tagit fram förslag till vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Högsöns vattentäckt. Högsön vattentäckt försörjer två byar med dricksvatten, Högsön samt Vitå, totalt ca 350 personer.

Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten med tillhörande grundvattenmagasin. Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna för att uppnå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot föroreningar och annan negativ påverkan, både för dagens och för framtidens förbrukning.

Avdelningen miljö och bygg föreslår miljönämnden besluta att avdelningens synpunkter och bedömning är nämndens synpunkter och bedömning.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

#### **Beskrivning av ärendet**

I förslag till skyddsföreskrifter för vattentäkten i Högsön, anser avdelning miljö och bygg att det är vissa förtydliganden som behöver göras.

Sekundärt skydd har en förklaring i listan med definitioner men saknar att det gäller hela volymen samt 10 % utöver denna som skall inneslutas vid ett läckage.

Ingen av paragraferna som rör petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor har något krav på att golvbrunnar inte får finnas och att täta golv, dvs



ej genomsläppliga ytor vilket är ett grundkrav för att kemikalier ej ska nå grundvattnet.

§2. Här anger man med en nivå på innehållet istället för vilken volym det maximalt får finnas, och dessutom med ett språk som lätt kan missförstås. Avdelning miljö och bygg anser att man istället bör använda en maximal volym.

### **Beslutsunderlag**

Ansökan och tekniskt underlag Vattentäkten i Högsön

Karta över vattenskyddsområdet

Förslag till skyddsföreskrifter

Justeringar utifrån inkomna yttranden

### **Beslutet skickas till**

Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelningen VA, SBF 2017/1965